

О результатах прохождения отопительного сезона 2024-2025 года.

На территории района 9 субъектов хозяйствования эксплуатируют 38 источников теплоснабжения, подконтрольных Госпромнадзору.

В период прохождения отопительного сезона 2024/2025 года проведён комплекс мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации котельных (далее – мероприятия).

При проведении мероприятий обследовано 4 (10.5%) котельных 4 (44.4%) субъектов хозяйствования, при этом выявлено 5 нарушений, из которых в настоящее время устранено 5 (100%).

Информация об устранении нарушений предоставлена в Госпромнадзор.

Предложения о приостановлении эксплуатации потенциально опасных объектов (котлов) в отопительном сезоне не выдавались.

Среди характерных нарушений, выявленных в период проведения мероприятий, можно выделить следующие:

несвоевременно принимаются меры специалистами и обслуживающим персоналом по устранению нарушений, выявленных в период эксплуатации котельных;

обслуживающим персоналом нарушается порядок и периодичность проверки исправности систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов.

Данные нарушения свидетельствуют о неэффективности функционирования производственного контроля в субъекте хозяйствования.

Аварий и инцидентов на источниках теплоснабжения Жлобинского района, не зафиксировано.

Ведущий государственный
инспектор Гомельского областного
управления Госпромнадзора Л.А.Ковалёв
51 29 30

График проведения Госпромнадзором мероприятий по обследованию котельных мощностью более 200 кВт на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период 2025/2026г.

Наименование предприятия	Месяц обследования	Ф.И.О. инспектора
КДЖЭУП «Жилкомсервис два»	май	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
ОАО «Жлобинмебель»	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
ОАО «БЕЛФА»-г. Жлобин	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
Жлобинский хлебозавод Ф-л ОАО «Гомельхлебпром»	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
Локомотивное депо, Транс. РУП Гомельское отд. Бел.ЖД, г.Жлобин	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
ООО «Ока» г. Жлобин	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30

КУП ДРОЦ «Пралеска» г. Жлобин	июль	Ковалёв Леонид Анатольевич 8 (0232) 51 29 30
Жлобинское ДРСУ 149	июль	Ананенко Максим Александрович 8 (0232) 51 29 15

Перечень вопросов при проведении обследований теплоисточников по подготовке к отопительному сезону

1. наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и обеспечение промышленной безопасности котельной;
2. проведение проверки знаний ответственным лицам и членам комиссии по проверке знаний;
3. наличие технической документации на оборудование котельной;
4. наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы;
5. регистрация котельной, являющейся опасным производственным объектом, в государственном реестре ОПО;
6. готовность теплоисточника к несению заданной тепловой нагрузки;
7. наличия технически исправного котла, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов и другого оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей;
8. наличия технически исправного резервного оборудования (питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов) и котлов - для теплоисточников отапливающих жилищный фонд, объекты социального и культурно-бытового назначения;
9. выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе (при наличии) оборудования систем газоснабжения и газораспределения, в необходимых объемах;
10. наличия работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной;
11. обеспечения безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями Правил и инструкций;
12. наличие и исправное состояние газопроводов и газового оборудования котельных;
13. наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по поддержанию их в исправном состоянии;
14. проведения в установленные сроки наладки систем автоматики безопасности и регулирования котлов,

водоподготовительной установки котельной, режимно-наладочных испытаний котлов, (при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межтопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией);

15. проведения в установленные сроки технического освидетельствования и технического диагностирования котлов;

16. выполнения мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов или наличие мероприятий о переносе сроков установки устройств контроля герметичности;

17. проведение очистки внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама (при необходимости), наружных поверхностей – от золы и шлака, исправное техническое состояние газоходов;

18. наличие исправного рабочего и аварийного освещения;

19. наличие исправных систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования работы котлов;

20. наличие предохранительной, запорной и запорно-регулирующей арматуры в соответствии с проектом;

21. наличие технологических инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования котельной;

22. наличие плана действий персонала при возникновении аварийной ситуации в котельной;

23. наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение

24. работоспособность мазутного хозяйства, обеспечивающего работу котельной на резервном виде топлива;

25. укомплектованность штатной численности работников котельной в соответствии с проектным решением.